

SANITARIA Y AGUAS LLUVIAS

TABLA DE DIMENSIONES

DIÁMETROS				Longitud m
Nominal		Interno mm	Externo mm	
Pulgadas	mm			
1 ½"	48	42,68	48,26	6
2"	60	54,49	60,33	6
3"	82	76,20	82,56	6
4"	114	107,70	114,30	6
6"	168	160,04	168,28	6

RESISTENCIA QUÍMICA

(Realizada bajo resolución 1166)

AGENTE O SOLUCIÓN QUÍMICA	CONCENTRACIÓN	TIPO DE ATAQUE
CARBONATO DE SODIO	0.1N	MÍNIMO
SULFATO DE SODIO	0.1N	MÍNIMO
CLORURO DE SODIO	5%	MÍNIMO
ÁCIDO SULFÚRICO	0.1N	NO RECOMENDABLE
ÁCIDO CLORHÍDRICO	0.2N	MÍNIMO
ÁCIDO ACÉTICO	5%	MÍNIMO
HIDRÓXIDO DE SODIO	0.2	NO RECOMENDABLE
JABÓN DE TOCADOR	5	MÍNIMO
DETERGENTE CASERO	5	MÍNIMO

País de origen o fabricante: **TECNOSA S.A.S IND. COL.**

Material: **PVC**

Uso: **Sanitario Amarillo**

Diámetro Nominal: **Ejemplo 2" - 60 mm**

Norma fabricación: **NTC 1087**

Lote: **Mes Año Hora línea de trabajo turno**

TUBOS DE PVC PARA USO SANITARIO-AGUAS LLUVIAS Y VENTILACIÓN

Fabricado por **TECNOLOGÍA PLÁSTICA TECNOSA S.A.S.**, en el
Kilómetro 1,5 Vía Subachoque, Parque Industrial Santa Cruz, Bodega 3, Madrid, Cundinamarca, Colombia

Manufactured by **TECNOLOGÍA PLÁSTICA TECNOSA S.A.S.**, in the
Kilómetro 1,5 Vía Subachoque, Parque Industrial Santa Cruz, Bodega 3, Madrid, Cundinamarca, Colombia

El derecho del uso del Sello se otorga con el referencial:
The right to use the Mark is granted with the Audit Criteria:

NTC 1087 (2011)

Tubos de poli(cloruro de vinilo) (PVC) rígido para uso sanitario, aguas lluvias y ventilación

Poly (vinyl chloride) (PVC) waste and vent pipe

Este Sello está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This Mark is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC

Las referencias autorizadas para ostentar el Sello se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado.
The references authorized to hold the Mark are included in annexed document and it is integral part of this certified


Certificado CSC - CER367356
Certificate

Fecha de Aprobación: 2015-02-06
Approval Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2018-02-05
Expiration Date:


Directora de Evaluación de la Conformidad
Conformity Assessment Director

Los accesorios compatibles con esta tubería son los controlados o fabricados según NTC 1341.



NTC 1087 (2011)